




www.divisionenergy.com

SCHEDA TECNICA STAFFA FISSAGGIO UNITA' ESTERNE A TETTO

Cod. 0021052



Dimensioni

A = Barra appoggio
B = Elemento Orizzontale
C = Asta Regolazione
D = Elemento Verticale
Sez. elementi Orizzontali
Sez. elementi Verticali
Traversa mod. C

L. 800 mm – Profilo C Sp.15/10
 L. 480mm Int 410mm Sp. 15/10
 L. 515mm Sp. 25/10
 L. 255mm Sp. 15/10
 Profilo U 50x50x50
 Profilo U 33x43x33
 Profilo C 42x18x8

Range Inclinazione : 15° - 45°

Tipologia Acciaio
Trattamento superficiale
Prove di tenuta verniciatura
Portata Massima

Dx51D Z 150
 Verniciatura a polveri epossipoliestere Sp.min 70 Micron Ral 9002
 No Blistering a 1000 ore in nebbia salina
 Max 140 Kg

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
 info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com